

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES OUEST AVEYRON

Bâtiment Interactis • 49 Chemin des 13 Pierres • BP 421
12200 Villefranche de Rouergue Cedex
Tél. 05 65 65 08 01 • contact@ouestaveyron.fr

Villefranche de Rouergue, le 26 février 2024

Réf : 22-4946

Affaire suivie par le technicien SPANC

Thierry TEYSSIERES

Tél. : 05.65.65.10.19

SCI Les Calloux

La Plogne

46160 CAJARC

Contrôle de la réalisation des dispositifs d'assainissement non collectif

Adresse : **Mas de Beaujot** - **46160 LARAMIERE**

Référence cadastrale : Section : **AM** Parcelle : **3 et 2**

Conformément à l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif en application de la loi du 30 décembre 2006, du DTU 64-1 et de la mise en œuvre des dispositifs d'assainissement autonome, mes services se sont rendus sur les lieux de travaux le **05/02/2024**, afin de contrôler les travaux d'assainissement autonome.

Descriptif de la Filière :

Prétraitement et Traitement : Fosse Toutes Eaux de 4000 L en PE

Filtre à sable vertical drainé de 30 m2 suivi d'une tranchée filtrante de 15 mL.

+ 1 pompe de relevage d'un emplacement de roulotte.

Avis sur l'installation : **CONFORME**

Le présent avis est valable à la date de visite du technicien sur le terrain et en l'absence de travaux ultérieurs. Toutes les eaux usées devront être raccordées directement à la fosse toutes eaux.

Attention de ne pas rouler ou stocker du poids sur le filtre et les regards.

Installateur : **ANDRIEU TP de Laramière**

Le Président
Michel Delpech

